

**Forskrift om ændring  
af  
tekniske forskrifter  
for  
F-gas**

**§ 1**

I "tekniske forskrifter for F-gas" af 15. juni 1985, udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen), som ændret ved forskrifter af 8. november 2002 og 27. juni 2003, foretages følgende ændringer:

1. Som et nyt punkt 3.6.3 a indsættes:

" a) Fordampere, der placeres på en sådan måde, at der er risiko for, at de påkøres, skal beskyttes med en påkørselssikring udformet som

*enten* et mindst 0,5 m højt autoværn, der er forsvarligt befæstet og placeret mindst 0,5 m fra fordamperen,

*eller* mindst 0,7 m høje påkørselsstolper (styrkemæssigt mindst som betonfyldt Ø 100 mm stålrør), der er forsvarligt befæstet og anbragt i en indbyrdes afstand af højst 1,5 m og placeret mindst 0,5 m fra fordamperen."

2. Punkt 3.6.3 a bliver herefter punkt 3.6.3 b.

3. Punkt 4.3.3 affattes således:

"4.3.3 Tanke, der placeres på en sådan måde, at der er risiko for, at de påkøres, skal forsynes med følgende beskyttelsesforanstaltninger:

a) En påkørselssikring udformet som

*enten* et mindst 0,5 m højt autoværn, der er forsvarligt befæstet og placeret mindst 0,5 m fra tanken,

*eller* mindst 0,7 m høje påkørselsstolper (styrkemæssigt mindst som betonfyldt Ø 100 mm stålrør), der er forsvarligt befæstet og anbragt i en indbyrdes afstand af højst 1,5 m og placeret mindst 0,5 m fra tanken.

- b) En anlægstilpasset rørbruds- eller magnetventil placeret på væskerør så tæt på tanken som muligt.
- c) En fleksibel overrivningssikring mellem tank og væskeførende rørforbindelse, der kan optage indtil 20 cm bevægelse i alle retninger.”

## **§ 2**

Forskriften træder i kraft den 1. januar 2008.

Punkt 4.3.3 a i ”tekniske forskrifter for F-gas” af 15. juni 1985, udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen), som ændret ved forskrifter af 8. november 2002 og 27. juni 2003, finder fortsat anvendelse for tanke, der er lovligt opstillet ved denne forskrifts ikrafttræden.

## **§ 3**

Fordampere, der er lovligt opstillet ved denne forskrifts ikrafttræden, skal senest den 1. januar 2011 opfylde kravet i punkt 3.6.3 a.

Tanke, der er lovligt opstillet ved denne forskrifts ikrafttræden, skal senest den 1. januar 2011 opfylde kravene i punkt 4.3.3 b og c, dog senest 1. januar 2010, hvis tankene er opstillet, hvor mange mennesker er samlet, eller hvor mennesker er samlet under særlige forhold.

*Beredskabsstyrelsen den 21. december 2007.*