

**Forskrift om ændring
af
tekniske forskrifter
for
træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og
foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og
oplag**

§ 1

I ”tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag” af 1. februar 1990, udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen), som ændret ved forskrifter af 1. juli 1997, 17. juni 1998, 11. september 2000, 8. november 2002, 27. juni 2003, 14. august 2006 og 1. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. Punkt 11.3.1 c) affattes således:

”11.3.1 c) Såfremt der etableres eksplosionsaflastning, skal denne udføres således, at aktivering af aflastningsdelene ikke umiddelbart kan medføre brandspredning, en risiko for personer samt væsentlige skader på ejendom.”

2. Punkt 13.4.3 e) affattes således:

”13.4.3 e) Såfremt der etableres eksplosionsaflastning, skal denne udføres således, at aktivering af aflastningsdelene ikke umiddelbart kan medføre brandspredning, en risiko for personer samt væsentlige skader på ejendom.”

3. Punkt 14.2.2, ophæves.

4. Punkt 14.4.3 e) affattes således:

”14.4.3 e) Såfremt der etableres eksplosionsaflastning, skal denne udføres således, at aktivering af aflastningsdelene ikke umiddelbart kan medføre brandspredning, en risiko for personer samt væsentlige skader på ejendom.”

5. I punkt 15.3 c, ændres ”For brandsektioner under 2.000 m²” til ”For brandsektioner på højst 2.000 m²”

§ 2

Forskriften træder i kraft den 1. oktober 2007.

Virksomheder, der er i brug og oplag, der er etableret ved forskriftens ikrafttræden, og som i henhold til hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af denne forskrift for så vidt angår udvidelser samt i tilfælde af forandringer i indretningen og benyttelsen, der er væsentlige i forhold til bestemmelserne i denne forskrift.

Beredskabsstyrelsen den 25. september 2007