

RINGSTED KOMMUNE



Brand og Redning

Rønnedevej 11, 4100 Ringsted
Tlf.: 5762 6500 - Fax: 5762 6515
Mail: brand@ringsted.dk
www.ringsted.dk/brand

Midlertidige overnatningslokaler




11.1

Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter tilladelse fra Ringsted Brand og Redning i hvert enkelt tilfælde, når bestemmelserne herunder overholdes.

11.2

Fra lokaler, der er større end 75 m², skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.



11.3

Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m² skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum).

Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m over terrænen, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsberedskabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning.

11.4

I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter aftale med Ringsted Brand og Redning.



11.5

Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning, jf. punkt 2.3.

11.6

Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm.



11.7

Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m², skal ske efter en belægningsplan godkendt af Ringsted Brand og Redning, således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.

11.8

I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger efter Ringsted Brand og Rednings nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan Ringsted Brand og Redning kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering.

