



## Brand og Redning

Rønnedevej 11, 4100 Ringsted  
Tlf.: 5762 6500 - Fax: 5762 6515  
[brand@ringsted.dk](mailto:brand@ringsted.dk)  
[www.ringsted.dk/brand](http://www.ringsted.dk/brand)

## UNDGÅ PÅSATTE BRANDE

Ca. 30 % af alle brande i tæt bebyggede områder er påsatte. En betydelig del af disse kan forhindres!

Ejer, vicevært og beboere kan sammen sikre den nødvendige orden i og omkring ejendommen og derved undgå, at fristelsen opstår.

### Beboere:

- ✚ Hold orden på trapper, lofter og i kældre
- ✚ Undlad at stable affald op omkring containere, hvis de allerede er fyldt  
Har du meget, der skal smides væk på én gang, så aftal det i forvejen med viceværten
- ✚ Du må ikke bruge trappen til at opbevare diverse genstande (det gælder også barnevogne og lignende)
- ✚ Lås døre til kældre og lofter efter dig, så uvedkommende ikke kan få adgang
- ✚ Luk eventuelle indkastningslåger i affaldsskakter efter dig.



### Ejer/administrator:

- ✚ Sæt låse i døre til kældre og lofter
- ✚ Installer adgangskontrol ved indgangsdøren til opgange for at undgå ubudne gæster. De fleste påsatte brande i beboelsesbygninger opstår nemlig på trapper og i kældre.



Ved at indrette en ordentlig containerplads, kan påsatte brande i affaldscontainere forebygges.

Ved indretningen af en containerplads bør man være opmærksom på dette:

- ✚ Placer den mindst 5 m fra vinduer og døre
- ✚ Sørg for indhegning, evt. aflåsning
- ✚ Opsæt præventiv belysning, fx så lyset tænder, når nogen bevæger sig omkring containerpladsen
- ✚ Indret et særligt aflåst rum/skur til storaffald.



### Vicevært

#### Trapper (flugtveje)

- ✚ Fjern eller påtæl, hvis der er aviser, inventar og lignende brændbart på trappen
- ✚ Fjern eller påtæl, hvis der er anbragt cykler, barnevogne eller andre større genstande på reposerne.

#### Kældre og lofter

- ✚ Luk og lås døre til kælder- og loftsrum.

#### Affaldsbeholdere og containere

- ✚ Luk indkastningslåger til affaldsskakter
- ✚ Lås døre til affaldsrum
- ✚ Vær opmærksom på, at affaldscontainere ikke er placeret direkte op ad bygninger/vinduer
- ✚ Fjern affald, der er anbragt ved siden af containere.

# RINGSTED KOMMUNE



## Brand og Redning

Rønnedevej 11, 4100 Ringsted  
Tlf.: 5762 6500 - Fax: 5762 6515  
[brand@ringsted.dk](mailto:brand@ringsted.dk)  
[www.ringsted.dk/brand](http://www.ringsted.dk/brand)

## LIDT AF HVERT

### Barnevogne m.v. i trappeopgange

Barnevogne m.v. må *ikke* henstilles i trappeopgange.

### Henstillen af knallerter og motorcykler i cykelkældre

Knallerter og motorcykler må gerne henstilles i godkendte cykelkældre/rum.

Den samlede mængde benzin i tanke og eventuelle dunke må ikke overstige 25 l i hele kælderen (pulterrum, cykelrum m.m.), medmindre der er truffet særlige foranstaltninger.



Der må gerne foretages reparationer, men for at hindre benzinlugt i overliggende lejligheder anbefaler Miljøkontrollen:

- ⚠ at knallerter/motorcykler ikke startes i kælderen,
- ⚠ at der ikke påfyldes eller aftappes benzin i kælderen samt
- ⚠ at der kun foretages reparationer, hvor der alene er tale om almindelig vedligeholdelse.

### Brandfarlige væsker i øvrigt

I private hjem må der maksimalt opbevares 25 l benzin eller 125 l petroleum eller 1250 l dieselolie i godkendt emballage. Kun, hvis der er særlige rum indrettet hertil, kan der opbevares større mængder.



### F-gas (flaskegas)

I private hjem må der indendørs maksimalt opbevares 40 kg i flasker. Dog må der maksimalt opbevares 15 kg i flasker i kældre.

I det fri må der maksimalt opbevares 40 kg i flasker. Kun, hvis der er truffet særlige foranstaltninger, må der opbevares større mængder.

